



АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 23.08.2021

№917

О внесении изменений в нормативы состава сточных вод для абонентов муниципального унитарного предприятия г. Кольчугино «Коммунальник», утвержденные постановлением администрации Кольчугинского района от 15.07.2020 № 715

В целях охраны водных объектов от загрязнения, в связи с расчетом новых нормативов состава сточных вод для абонентов муниципального унитарного предприятия г. Кольчугино «Коммунальник», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования Кольчугинский район, администрация Кольчугинского района п о с т а н о в л я е т:

1. Внести изменения в нормативы состава сточных вод для абонентов муниципального унитарного предприятия г. Кольчугино «Коммунальник», утвержденные постановлением администрации Кольчугинского района от 15.07.2020 № 715, изложив их в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по жизнеобеспечению.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации района

К.Н. Мочалов

Завизировано:
Зам. главы (руководитель
аппарата) администрации
района

Согласовано:
Директор МУП г. Кольчугино
«Коммунальник»

(дата) Т.В. Чебурова

(дата) О.В. Сугробов

Зам. главы администрации
района по
жизнеобеспечению

(дата) А.К. Ершов

И.о.зав. правовым отделом,
юрисконсульт

(дата) Е.В. Севрюк

Разослать:

1. Зам. главы района по жизнеобеспечению- 1 экз.;
2. МКУ «УРХ» - 1 экз.;
3. МУП г. Кольчугино « Коммунальник» -1 экз.;
4. СМИ – 1 экз.

Файл сдан:

И о зав. отделом делопроизводства и работы с обращениями граждан _____ С.В. Смирнова

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю _____ О.С. Мизонова

Название файла: УРХ_Постановление_О внесении изменений в нормативы состава сточных вод для абонентов муниципального унитарного предприятия г. Кольчугино «Коммунальник», утвержденные постановлением администрации Кольчугинского района от 15.07.2020 № 715

Нормативы состава сточных вод для абонентов
муниципального унитарного предприятия
г. Кольчугино «Коммунальник»

Вещество	Нс
Взвешенные вещества	54,2
БПК5	52,5
Сухой остаток	1394,7
Аммоний ион	3,13
Хлориды	340,9
Сульфаты	122
Фосфаты по Р	2
СПАВ-а	3,33
СПАВ-н	10
Нефтепродукты	1,25
Железо	0,83
Медь	0,0125
Цинк	0,0714
Никель	0,005
Хром 3+	0,036
Хром 6+	0,02
Хром (суммарно)	0,036