

Утверждена
постановлением администрации
Кольчугинского района
от 09.04.2021 № 353

**СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ
ЕСИПЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ПЕРИОД ДО 2031 ГОДА**

2021 г.

ВВЕДЕНИЕ

Схема водоснабжения муниципального образования Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района (далее - Схема водоснабжения) разработана с целью определения долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Схема водоснабжения разработана на основании следующих документов:

- Генерального плана муниципального образования Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области, утвержденного Решением Совета народных депутатов Есиплевского сельского поселения Кольчугинского района Владимирской области от 16.01.2013 № 83/25;

- Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Есиплевское сельское поселение Кольчугинского района Владимирской области на 2013-2017гг. и на период до 2027г., утвержденной решением Совета народных депутатов Есиплевского сельского поселения Кольчугинского района Владимирской области от 29.04.2013 №100/31;

- Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности систем водоснабжения и водоотведения муниципального унитарного предприятия города Кольчугино «Коммунальник» на 2017 – 2021 гг. и в соответствии с требованиями:

- Федерального закона от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- «Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения», утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83;

- Водного кодекса Российской Федерации.

Схема водоснабжения включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованной системы холодного водоснабжения, повышению надежности функционирования этой системы и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения – водозаборы (подземные), башни Рожновского, насосные станции, магистральные сети водопровода.

РАЗДЕЛ 1

ТЕХНИКО - ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Описание системы и структуры водоснабжения поселения и эксплуатационные зоны.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» под эксплуатационной зоной понимается - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Система водоснабжения Есиплевского сельского поселения с входящими в нее водозаборными сооружениями и сетями имеет одну эксплуатационную зону.

Водоснабжение всех населенных пунктов поселения осуществляет МУП г. Кольчугино «Коммунальник», который отвечает за водозаборные узлы и эксплуатацию наружных сетей водоснабжения. Предприятие производит забор воды питьевого качества из подземного горизонта, для передачи воды на хозяйственно-питьевые, производственные и противопожарные нужды населению, предприятиям и организациям, согласно заключённым договорам.

На территории Есиплевского сельского поселения существует как централизованное водоснабжение, так и водоснабжение из природных источников и скважин, организованных частными лицами. В трех населенных пунктах (село Есиплево, село Новобусино, деревня Копылки) – централизованное водоснабжение. В остальных (17) населённых пунктах водоснабжение природного характера и скважины.

На территории Есиплевского сельского поселения поверхностные источники, пригодные для централизованного водоснабжения, отсутствуют. По этой причине в населенных пунктах для бытовых, хозяйственных и прочих нужд используют воду, добытую из подземных источников.

Основным способом доступа к подземным водам в населенных пунктах сельского поселения являются артезианские скважины.

Скважинами села Новобусино, села Есиплево, деревни Копылки эксплуатируются гжельско-ассельский водоносный карбонатный комплекс и локально слабоводоносный волжско-альбский терригенный комплекс. Кровля водоносного комплекса залегает на глубине 175-203 метра. Вскрытая мощность водоносных горизонтов составляет 27-56,5 метров. Водовмещающие породы представлены известняками различной крепости и разнородными песками с прослоями песчаников и трепелов. Горизонты надежно защищены от поверхностного загрязнения. Верхним перекрывающим водоупором служат нижнемеловые, верхнеюрские и верхнепермские глины, общей мощностью 80-151 метров. Водоносный карбонатный комплекс напорный, волжско-альбский – ненапорный. Статический уровень подземных вод, на момент бурения, отмечен на глубине 25-96 метров. Глубина скважин от 141 до 230 метров.


Участок водозаборной скважины с. Есиплево находится на северо-восточной окраине. Расположена в подземном павильоне, представленном в обваловании бетонным кольцом диаметром 1,5 м., высота 1,2 м. Сверху забитонирован, герметизация хорошая, высота оголовка – 40 см. Имеется кран для отбора проб.

Скважина оборудована счетчиком расхода воды. Вода из скважины непосредственно поступает в водопроводную сеть населенного пункта.

Участок водозаборной скважины с. Новобусино находится на юго-западной окраине. Расположена в деревянном надземном павильоне, размером 3,0 x 3,0 м. Высота – 2,5 м., пол забетонирован, герметизация хорошая, высота оголовка – 40 см. Имеется кран для отбора проб. Скважина оборудована счетчиком расхода воды. Вода из скважины непосредственно поступает в водопроводную сеть населенного пункта.

Участок водозаборной скважины д. Копылки находится в центральной части зеленой зоны, севернее парковой зоны бывшего дома отдыха «Копылки». Расположена в надземном кирпичном павильоне, размером 3,0 x 4,0 м. Высота – 2,8 м., пол забетонирован, герметизация хорошая, высота оголовка – 40 см. Имеется кран для отбора проб. Скважина оборудована счетчиком расхода воды. Вода из скважины непосредственно поступает в водопроводную сеть населенного пункта.

Структура системы холодного водоснабжения.



1.2. Описание территорий поселения не охваченных централизованными системами водоснабжения.

В состав Есиплевского поселения входят следующие населенные пункты: деревни: Барыкино, Огибка, Новоселка, Бухарино, Олисавино, Костеево, Слобода, Ивашково, Старая Толба, Петрушино, Ногосеково, Нефедовка, Башкирдово, Кривцово, Борисцево, Дворяткино, поселок Школьный, в которых отсутствует централизованное водоснабжение. Для обеспечения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд жителями используются индивидуальные источники (скважины) и шахтные колодцы.

1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» под технологической зоной водоснабжения понимается часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

На территории Есиплевского сельского поселения выделяется 3 технологические зоны:

1-ая зона. ВЦС села Есиплево подача воды в разводящие сети потребителей осуществляется непосредственно из скважины, насосом первого подъема. Дома в данном селе не выше двух этажей, дома обеспечены давлением в 15м.вод.ст.

2-ая зона. ВЦС села Новобусино подача воды в разводящие сети потребителей осуществляется непосредственно из скважины, насосом первого подъема. Дома в данном селе не выше двух этажей, дома обеспечены давлением в 15м.вод.ст.

3-я зона. ВЦС деревни Копылки подача воды в разводящие сети потребителей осуществляется непосредственно из скважины, насосом первого подъема. Дома в данном селе не выше двух этажей, дома обеспечены давлением в 15м.вод.ст.

1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

1.4.1. Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений.

На территории Есиплевского сельского поселения в хозяйственном ведении МУП г. Кольчугино «Коммунальник» находятся 4 скважин, из которых 3 – рабочих, 1 – резервная.

Артезианская скважина № 1906/72 с. Есиплево эксплуатируется с 1970 года.

На скважине установлен погружной насос ЭЦВ 8-25-125. Мощность электродвигателя – 13 кВт. Насосный агрегат установлен в первом квартале 2015 года, на момент проведения технического обследования нарушений в работе не выявлено. Глубина скважины – 141 м. Расчетный дебет скважины – 15 м³/час. Статистический уровень – 87 м. Динамический уровень – 97,5 м. Водоподъемная труба – стальная Ду = 73 мм., L – 114 м. Износ составляет – 100 %. В III квартале 2017 г. был установлен преобразователь частоты Vacon 20-0038 на базе существующих насосов.

Зона санитарной охраны первого пояса скважины определена и достаточна, свободна от посторонних строений, ограждения отсутствуют.

Артезианская скважина № 2034/76 с. Есиплево (законсервирована) расположена в 40 м от работающей скважины на окраине села. Павильон кирпичный, находится в удовлетворительном состоянии, водозаборными сооружениями не оборудована.

Скважина не обвязана, насос не установлен. Глубина скважины – 150 м. Расчетный дебет – 10 м³/час. Статистический уровень – 85 м. Износ составляет – 100 %.

Зона санитарной охраны первого пояса скважины определена и достаточна, свободна от посторонних строений, ограждения отсутствуют.

Артезианская скважина № 55118 д. Копылки эксплуатируется с 1982 года.

На скважине установлен погружной насос ЭЦВ 6-10-140. Мощность электродвигателя – 6,3 кВт. Насосный агрегат установлен во втором квартале 2013 года, на момент проведения технического обследования нарушений в работе не выявлено. Глубина скважины – 210 м. Расчетный дебет скважины – 16 м³/час. Статистический уровень – 72 м. Динамический уровень – 73 м. Водоподъемная труба – стальная Ду = 73 мм., L – 85,5 м. Износ составляет – 100 %. В 2016 г. был установлен преобразователь частоты Vacon100-0023 на базе существующих насосов.

Павильон кирпичный в удовлетворительном состоянии. Зона санитарной охраны первого пояса скважины определена и достаточна, свободна от посторонних строений, ограждения отсутствуют.

Артезианская скважина № 3210/114 с. Новобусино эксплуатируется с 1982 года.

На скважине установлен погружной насос ЭЦВ 6-10-185. Мощность электродвигателя – 8 кВт. Насосный агрегат установлен в четвертом квартале 2014 года, на момент проведения технического обследования нарушений в работе не выявлено. Глубина скважины – 230 м. Расчетный дебет скважины – 10 м³/час. Статистический уровень – 85 м. Динамический уровень – 87 м. Водоподъемная труба – стальная Ду = 73 мм., L – 114 м. Износ составляет – 100 %. В 2015 г. был установлен преобразователь частоты Vacon100- 0023 на базе существующих насосов.

Павильон деревянный в удовлетворительном состоянии. Зона санитарной охраны первого пояса скважины определена и достаточна, свободна от посторонних строений, ограждения отсутствуют.

Станции водоподготовки на артезианских скважинах отсутствуют.

Вода из скважин непосредственно поступает в водопроводную сеть населенного пункта.

Качество питьевой воды не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01. Превышение по железу общ.выражено повсеместно. В подземных водах железо находится в виде двухвалентного гидрокарбоната. При контакте с кислородом воздуха выпадают бурые хлопья гидроксида железа. При концентрациях железа свыше 0,3-0,5 мг/дм³ повышается мутность и появляется характерная желтая окраска воды.

В соответствии с требованиями Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ, на основании Уведомлений Роспотребнадзора по Владимирской области от 13.02.2015 г. №100, №101, Технического задания на разработку инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия города Кольчугино «Коммунальник» «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Кольчугинского района на 2016 – 2018 годы», утвержденного Постановлением администрации Кольчугинского района Владимирской области от 27.02.2015 №193, постановления РФ от 29.07.2013 № 641 « Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», МУП г. Кольчугино «Коммунальник» был разработан план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2016-2022 гг.

Улучшение качества питьевой воды будет возможно только после установки станций обезжелезивания. До момента монтажа станций обезжелезивания необходимо выполнить ряд мероприятий, направленных на достижение качества

воды (землеустроительные работы, проектные работы, строительско-монтажные работы, пусконаладочные работы).

1.4.2. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения.

Водопроводная сеть с. Есиплево эксплуатируется с 1970 года, протяженность сети составляет 6 км, диаметр труб от 32 до 100 мм., материалы: полиэтилен и чугун. Водопроводные колодцы: ж/б кольца, кирпич – 34 шт. Водоразборные колонки – 13 шт. Водопровод находится в удовлетворительном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Износ составляет 70-80%. Давление 1,5 атм. Средняя пропускная способность 23,1 м³/час., аварийность – 1,17 ед./км. Водопроводные сети тупиковые. Водоразборные колонки и трубопроводы частично подвержены коррозии, что является причиной ухудшение качества воды.

Водопроводная сеть д. Копылки эксплуатируется с 1982 года, протяженность сети составляет 1,2 км, диаметр труб от 32 до 100 мм., материалы: полиэтилен и чугун. Водопроводные колодцы: ж/б кольца, кирпич – 15 шт. Водоразборные колонки – 7 шт. Водопровод находится в удовлетворительном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Износ составляет 70-80%. Давление 1,5 атм. Средняя пропускная способность 23,1 м³/час., аварийность – 1,2 ед./км. Водопроводные сети тупиковые. Водоразборные колонки и трубопроводы частично подвержены коррозии, что является причиной ухудшение качества воды.

Водопроводная сеть с. Новобусино эксплуатируется с 1982 года, протяженность сети составляет 3 км, диаметр труб от 32 до 100 мм., материалы: полиэтилен и чугун. Водопроводные колодцы: ж/б кольца, кирпич – 26 шт. Водоразборные колонки – 9 шт. Водопровод находится в удовлетворительном состоянии, периодически возникают технические неполадки, устраняемые в межремонтные интервалы. Износ составляет 70-80%. Давление 1,5 атм. Средняя пропускная способность 23,1 м³/час., аварийность – 1 ед./км. Водопроводные сети тупиковые. Водоразборные колонки и трубопроводы частично подвержены коррозии, что является причиной ухудшение качества воды.

1.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.

Имущественный комплекс централизованной системы водоснабжения находится в собственности муниципального образования город Кольчугино и передан в хозяйственное ведение муниципального унитарного предприятия города Кольчугино «Коммунальник».

МУП г. Кольчугино «Коммунальник» является организацией, которая осуществляет подъем воды из подземных источников и транспортировку воды до потребителей.

РАЗДЕЛ 2 НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

2.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоснабжения.

Схема водоснабжения Есиплевского сельского поселения с учётом перспективы до 2031 года разработана в целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путём обеспечения бесперебойной подачи гарантированно безопасной питьевой воды потребителям.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетным направлением в области модернизации системы водоснабжения Есиплевского сельского поселения является: обновление основного оборудования, объектов и сетей централизованной системы водоснабжения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Есиплевского сельского поселения являются:

- постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям;

- постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения Есиплевского сельского поселения являются:

- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена стальных водоводов с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

- замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

- реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов с целью обеспечения требований по установке приборов учёта воды на каждом объекте.

2.2. Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения.

Расширение территории поселения на расчётный срок не предполагается. Существующие производственные зоны имеют свободные площади, их расширение также не предвидится.

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития МО Есиплевское сельское поселение показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности. Работающее оборудование артезианских скважин морально и физически устарело (износ 100%), при этом проектная мощность в 4 раза превышает фактически требуемую мощность. Необходима полная модернизация системы водоснабжения, включающая в себя

реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Модернизация системы водоснабжения обеспечивается выполнением следующих мероприятий:

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов (ПВХ);

- реконструкция артезианских скважин с заменой глубинных насосов меньшей производительностью, отвечающее энергосберегающим технологиям;

Современные из поливинилхлорида трубы (ПВХ) напорные отличаются от традиционных металлических целым рядом положительных свойств.

Трубы ПВХ долговечны, надежны, не подвержены адгезии. Так же трубы ПВХ пластичны, морозостойки, не токсичны и имеют массу других достоинств, выгодно отличающих их от традиционных металлических аналогов. Труба ПВХ используется для трубопроводов любого вида, в том числе хозяйственно-питьевого водоснабжения. Трубы ПВХ напорные могут эксплуатироваться при температуре от 0° до 40°. Трубы ПВХ служат значительно больше металлических, гарантия – 50 лет).

Кроме того, серьезной причиной для выбора водопроводных труб ПВХ является то, что они наиболее экологичны и не воздействуют на качество и химический состав воды, пропускаемой через них.

Основными производственными показателями работы системы водоснабжения с учетом перечня мероприятий на 2027год являются:

объем поднятой воды 2027г. – 45,3 тыс. куб. м/год;

расход воды на собственные нужды 2027г. 2,72 тыс. куб. м/год;

отпуск (реализация) воды 2027 г. – 36,20 тыс. куб. м/год;

утечки и неучтенный расход воды 2027 г. 6,38 тыс. куб. м/год.

РАЗДЕЛ 3
БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ
3.1. Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку
структурных составляющих потерь питьевой воды при её производстве и
транспортировке.

Централизованное холодное водоснабжение на территории Есиплевского сельского поселения обеспечивает МУП г. Кольчугино «Коммунальник». Расчет по технической воде не проводился в виду того, что данная категория воды не поставляется потребителям Есиплевского сельского поселения.

Баланс подачи и реализации питьевой воды на сетях МУП г. Кольчугино
«Коммунальник» за 2017-2019г.

Распределение воды тыс. м ³	Период		
	2017	2018	2019
Подъем воды, всего	15,35	12,48	11,27
Расход воды на технологические и собственные нужды	3,47	3,55	3,72
Подача воды в распределительные сети	11,88	8,93	7,55
Потери воды при транспортировке	2,61	3,11	2,17
Полезная реализация воды	9,27	5,82	5,38
Процентное соотношение технических нужд и собственных нужд к подъему, %	22,6	28,4	33,0
Процентное соотношение потерь к подаче воды в распределительные сети, %	22,0	34,8	28,7

На протяжении последних лет наблюдается тенденция уменьшение подъема воды. Это связано с уменьшением реализации, за счет использования жителями поселения воды из индивидуальных скважин и уменьшения количества постоянно проживающего населения.

Для снижения потерь воды на водопроводных сетях и сооружениях необходимо:

1. Проведение плановых обследований систем водоснабжения потребителей с целью выявления незаконных присоединений с актуализацией паспортов объектов, пресечение бездоговорного водопотребления.

2. В многоквартирных домах жилого фонда не оборудованных приборами учета произвести установку общедомовых приборов учёта.

3. Проведение обследований оборудованных узлов учета абонентов на предмет работоспособности, правильности определения объема потребленных ресурсов, наличие пломб на приборах и обводных линиях, правильности снятия показаний приборов учета.

4. Регулярное проведение инвентаризации абонентской базы для выявления неучтенных потребителей воды, регистрация и анализ фактов отсутствия в базе данных абонентских отделов лицевого счетов при наличии сетей водоснабжения.

5. Своевременная и оперативная ликвидация утечек на сетях водопровода, выявление скрытых утечек.

6. Замена ветхих водопроводных сетей, своевременное проведение ремонтов. Замена задвижек на разводящих сетях. Выполнение и дальнейшее внедрение мероприятий по энергосбережению и водосбережению позволит снизить потери воды, сократить объемы водопотребления.

3.2. Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления).

На территории Есиплевского сельского поселения выделено три локальные зоны централизованного холодного водоснабжения: село Есиплево, село Новобусино и деревня Копылки.

Показатели подачи холодной воды МУП г. Кольчугино «Коммунальник» по технологическим зонам водоснабжения за 2019 г.

Распределение воды, тыс. м ³	с.Есиплево	с.Новобусино	д.Копылки
Подъем воды	6,38	2,47	2,42
Технологические и собственные нужды	2,23	0,78	0,71
Подача воды	4,15	1,69	1,71
Полезная реализация воды	3,01	1,17	1,20
Среднесуточный подъем	0,017	0,007	0,007
Подъем в сутки максимального водопотребления	0,02	0,008	0,008

3.3. Структурный баланс реализации питьевой воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды сельского поселения.

Питьевая вода, подаваемая МУП г. Кольчугино «Коммунальник» в распределительную сеть, распределяется между следующими основными группами потребителей:

- население;
- предприятия.

Баланс реализации холодной воды питьевого качества МУП г. Кольчугино «Коммунальник» по категориям потребителей за 2017-2019 г., тыс. м³

Период	Объём реализации по категориям абонентов		Суммарный объём реализации
	Население	Предприятия	
2017	8,21	1,06	9,27
2018	4,83	0,99	5,82
2019	4,98	0,4	5,38

3.4. Сведения о фактическом потреблении населением питьевой воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

Удельное водопотребление учитывает количество воды, потребляемое одним человеком на хозяйственно-питьевые нужды и зависит от степени благоустройства районов жилой застройки. Есиплевское сельское поселение руководствуется нормативами потребления коммунальных услуг утверждённых постановлением администрации Владимирской области от 09.11.2016 № 984

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению в жилых помещениях

Категория жилых помещений	Метод расчета нормативов коммунальной услуги по холодному водоснабжению	Величина норматива потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению (куб.м/чел./месяц)
Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и ваннами длиной 1500 - 1550 мм с душем	расчётный	4,96
Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без водонагревателей, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками	расчётный	3,15
Многokвартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные умывальниками, мойками, унитазами	расчётный	1,72
Многokвартирные дома и жилые дома с водоразборной колонкой	расчётный	1,22

В Есиплевском сельском поселении для населения применяется 4 норматива на холодную воду. Нормативы потребления воды для предприятий рассчитываются на основании СП 30.13330.2016 «Внутренний водопровод и канализация зданий. Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85* (с Поправкой, с Изменением N 1)».

3.5.Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды и планов по установке приборов учета.

Коммерческий учёт воды с юридическими лицами осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 04.09.2013 № 776 "Об утверждении Правил организации коммерческого учета воды, сточных вод" с использованием приборов учета и расчетным способом. Приборы учёта воды размещаются абонентом, организацией, эксплуатирующей водопроводные сети, на границе балансовой принадлежности сетей, границе эксплуатационной ответственности абонента, указанных организаций или в ином месте в соответствии с договорами, указанными в части 2 статьи 7, части 1 статьи 11, части 5 статьи 12 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 № 416-ФЗ и договорами о подключении (технологическом присоединении).

Коммерческий учёт воды с физическими лицами осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в

многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") с использованием приборов учета и по тарифам (ценам) для потребителей, установленным ресурсоснабжающей организации в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов).

3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения.

По данным о потреблении воды за последние 3 года, количество фактически реализованной воды, с учетом потерь воды при транспортировке, было в размере – 7533,6 м³ в год:

с.Есиплево – 4117,2 м³/год;

с.Новобусино – 1664,4 м³/год;

д.Копылки – 1752 м³/год;

Максимальное расчетное часовое потребление и среднее фактическое составляет:

$$\text{с.Есиплево} - q_{\text{ч.макс}} = 25 \text{ м}^3 / \text{ч}; \quad q_{\text{ч.ср.}} = 0,65 \text{ м}^3 / \text{ч}$$

$$\text{с.Новобусино} - q_{\text{ч.макс}} = 10 \text{ м}^3 / \text{ч}; \quad q_{\text{ч.ср.}} = 0,24 \text{ м}^3 / \text{ч}$$

$$\text{д.Копылки} - q_{\text{ч.макс}} = 10 \text{ м}^3 / \text{ч}; \quad q_{\text{ч.ср.}} = 0,25 \text{ м}^3 / \text{ч}$$

При максимальном расчетном потреблении воды от общей фактической производительности в данных случаях имеется резерв мощности артезианских скважин.

3.7. Прогнозные балансы потребления питьевой воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития сельского поселения, рассчитанные на основании расхода питьевой воды в соответствии со СП 31.13330.2012 и СП 30.13330.2012, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки.

Прогнозные балансы составляются с целью оценки увеличения/уменьшения объёмов водопотребления населенного пункта исходя из условий, принятых в утверждённых документах планировки, застройки, реконструкции и иных видов градостроительного освоения территорий, а также в соответствии с перспективами подключения новых потребителей (населенных пунктов) к существующей системе централизованного водоснабжения, либо отключения существующих потребителей (населенных пунктов).

Оценка прогнозных объёмов потребления воды необходима для определения требуемой производительности водозаборных и сопутствующих сооружений, а также для использования прогнозных показателей водопотребления при расчете перспективных тарифов в сфере централизованного холодного водоснабжения.

Расширение территории поселения на расчётный срок не предполагается.

Существующие производственные зоны имеют свободные площади, их расширение также не предвидится.

Объём водопотребления будет изменяться незначительно.

Суточное распределение расходов воды на водоснабжение по типам
абонентов, тыс. м³/сутки

Категория потребителей	2017	2018	2019	2020	2021	2025	2030	2031
Население, тыс.м ³	0,023	0,013	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
Предприятия, тыс.м ³	0,003	0,003	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
Итого, тыс.м ³	0,026	0,016	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015	0,015

3.11. Сведения о фактических и планируемых потерях питьевой воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения).

Выполнение комплексных мероприятий по сокращению потерь воды, а именно: выявление и устранение утечек, хищений воды, замена изношенных сетей, планово-предупредительный ремонт систем водоснабжения, оптимизация давления в сети путём установки частотных преобразователей, а также мероприятий по энергосбережению в период 2020 - 2031 гг. позволит снизить потери с 28,7 % до 17,58 %.

Сведения о фактических потерях воды в системе водоснабжения

Период	2017	2018	2019
Потери воды при транспортировке, тыс.м ³ /год	2,61	3,11	2,17
Подача воды в распределительные сети	11,88	8,93	7,55
Процентное соотношение потерь к подаче воды в распределительные сети, %	22,0	34,8	28,7

Сведения о планируемых потерях холодной воды в системе
централизованного водоснабжения

Показатель	Прогнозные показатели	
	2020-2022	2023-2031
Потери воды при транспортировке, тыс.м ³ /год	1,41	0,94
Подача воды в распределительные сети	6,28	5,34
Процентное соотношение потерь к подаче воды в распределительные сети, %	22,45	17,58

3.12. Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации питьевой воды, территориальный - баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации питьевой воды по группам абонентов).

Перспективные балансы водоснабжения представлены в таблице. Указанные в таблице показатели соответствуют расчётным и определены на основании фактических производственных показателей МУП г. Кольчугино «Коммунальник» за период 2017-2019гг.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Истекший год (i-2) 2017		Истекший год (i-2) 2018		Текущий год (i-1) 2019		Очередной год (i) 2020	Очередной год (i) 2031
			план	факт	план	факт		ожд		
1	2	3	6	7	8	9	12	11	12	13
1	Водоподготовка (подъем питьевой воды) (равно пункту 2.1)	тыс. куб.м	17,277	15,347	13,767	12,484	11,287	11,287	11,287	11,287
1.1	Объем воды из источников водоснабжения (равно пункт 1.1.1 + пункт 1.1.2):	тыс. куб.м	17,277	15,347	13,767	12,484	11,287	11,287	11,287	11,287
1.1.1	- из поверхностных источников	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.1.2	- из подземных источников	тыс. куб.м	17,277	15,347	13,767	12,484	11,287	11,287	11,287	11,287
1.1.3	доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Объем воды, прошедшей водоподготовку (справочно)	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2	Поступление питьевой воды в сеть	тыс. куб.м	17,277	15,347	13,767	12,484	11,287	11,287	11,287	11,287
2.1	из собственных источников (равно пункту 1.1)	тыс. куб.м	17,277	15,347	13,767	12,484	11,287	11,287	11,287	11,287
2.2	от других операторов (другие водопроводы)	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
3	Транспортировка питьевой воды (равно пункт 4+пункт3.2)	тыс. куб.м	13,944	11,880	11,702	8,930	9,594	9,594	9,594	9,594
3.1	Потребление на собственные нужды(технологические и хозяйственно-бытовые)	тыс. куб.м	3,333	3,468	2,065	3,554	1,693	1,693	1,693	1,693
	в % от пункта 2	%	19,290	22,595	15,000	28,469	14,999	14,999	14,999	14,999
3.2.	Потери воды	тыс. куб.м	4,261	2,614	3,191	3,109	2,616	2,616	2,616	2,616
	в % от (пункт 2 минус пункт 3.1)	%	30,560	22,004	27,272	34,816	27,270	27,270	27,270	27,270
3.3.	Объем воды, отпущенной из сети (равно объему реализации)	тыс. куб.м	9,683	9,266	8,511	5,821	6,978	6,978	6,978	6,978
4	Отпуск питьевой воды, отпущенной из сети (реализация - для расчета тарифа)	тыс. куб.м	9,683	9,266	8,511	5,821	6,978	6,978	6,978	6,978
4.1.	Объем питьевой воды, отпущенной абонентам (население):	тыс. куб.м	8,839	8,209	7,478	4,834	5,991	5,991	5,991	5,991
4.1.1	- по приборам учета	тыс. куб.м	3,777	2,921	4,138	2,087	2,836	2,836	2,836	2,836
4.1.2	- по нормативам	тыс. куб.м	5,062	5,288	3,340	2,747	3,155	3,155	3,155	3,155
4.2.	Объем питьевой воды, отпущенной абонентам (финансируемые из бюджетов всех уровней):	тыс. куб.м	0,099	0,095	0,084	0,031	0,031	0,031	0,031	0,031
4.2.1.	- по приборам учета	тыс. куб.м	0,021	0,009	0,006	0,017	0,017	0,017	0,017	0,017
4.2.2.	- без приборов учета	тыс. куб.м	0,078	0,086	0,078	0,014	0,014	0,014	0,014	0,014
4.3.	Объем питьевой воды, отпущенной абонентам (прочие организации):	тыс. куб.м	0,745	0,962	0,949	0,956	0,956	0,956	0,956	0,956
4.3.1	- по приборам учета	тыс. куб.м	0,745	0,962	0,949	0,956	0,956	0,956	0,956	0,956

4.3.2	- без приборов учета	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.	По абонентам	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

1	2	3	6	7	8	9	12	11	12	13
4.4.1.	- другим организациям, осуществляющим водоснабжение (другие водопроводы):	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.1.1	организация 1	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.1.n	организация n	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.2.	- собственным абонентам (на собственные нужды других отраслей), в том числе:	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.2.1	для приготовления горячей воды	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
4.4.2.2	для нужд производства тепловой энергии	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8	Отпуск горячей воды	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.1	Объем воды, отпущенной абонентам	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.2.1	по приборам учета	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.2.2	по нормативам	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.3.1	в соответствии с санитарными нормами	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.3.2	с нарушениями санитарных норм	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.3.2.1	по температуре	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.3.2.2	по качеству воды	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.4	при дифференциации тарифов по объему	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.4.1	в пределах i-го объема	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.5	По абонентам	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.5.1	другим организациям, осуществляющим водоснабжение	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.5.1.1	организация 1	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.5.1.2	организация 2	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.5.1.n	организация n	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
8.5.2	собственным абонентам	тыс. куб.м	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
5	Объем воды, отпускаемой новым абонентам	тыс. куб.м	-0,737	-0,524	0,189	0,143	-0,070	-0,046	-0,070	-0,070
5.1.	Увеличение отпуска питьевой воды в связи с подключением абонентов (увеличением объема потребления)	тыс. куб.м	0,009	0,005	0,189	0,211	0,000	0,007	0,000	0,000
5.2.	Снижение отпуска питьевой воды в связи с прекращением водоснабжения (снижением объема потребления)	тыс. куб.м	-0,746	-0,529	0,000	-0,068	-0,070	-0,053	-0,070	-0,070

6	Изменение объема отпуска питьевой воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета	тыс. куб.м	-1,222	-1,852	-1,361	-4,005	-2,218	-1,487	-2,218	-2,218
7	Темп изменения потребления питьевой воды	%	- 16,829	- 20,411	- 12,104	- 39,884	- 24,691	- 18,011	-24,691	-24,691

3.13. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении питьевой воды и величины потерь питьевой воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления питьевой воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам.

При отсутствии расширения застройки и увеличения перспективного потребления питьевой воды на территории Есиплевского сельского поселения при нынешнем резерве мощностей существующих водозаборных сооружений будет достаточно и не требует строительства новых и реконструкции существующих водозаборных узлов (далее – ВЗУ).

3.14. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации.

На территории муниципального образования Есиплевское сельское поселение статусом гарантирующей организации наделен МУП г. Кольчугино «Коммунальник».

РАЗДЕЛ 4

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения.

Основные мероприятия, необходимые для качественного функционирования существующей системы водоснабжения и обеспечения потребителей Есиплевского сельского поселения холодным водоснабжением:

Водозаборные узлы.

- строительство станций обезжелезивания в село Новобусино, село Есиплево, деревне Копылки;

- реконструкция артезианских скважин с заменой глубинных насосов.

Водопроводные сети.

- поэтапная реконструкция сетей водоснабжения, имеющих большой износ, реновация (замена) с применением неметаллических трубопроводов (ПВХ);

4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения.

Строительство станций обезжелезивания в село Новобусино, село Есиплево, деревне Копылки. Причины:

- превышение предельно допустимых концентраций (далее – ПДК) по железу; строительство станции обезжелезивания с предварительной очисткой воды в первую очередь положительно скажется на здоровье людей, повысит срок эксплуатации оборудования.

Реконструкция артезианских скважин с заменой глубинных насосов. Причины:

Замена насосов имеющих низкую энергоэффективность и большую мощность на насосы с меньшей производительностью, отвечающее энергосберегающим технологиям, что снизит потребление электроэнергии.

Замена участков водопроводных сетей. Причины:

Большая часть участков выработала нормативный эксплуатационный ресурс (25-50 лет), требуется замена трубопроводов с применением новых современных неметаллических материалов (ПВХ), это приведет к повышению надежности работы системы водоснабжения поселения, а также снижения потери воды при транспортировке.

4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения.

В настоящее время в Есиплевском сельском поселении нет строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектов системы водоснабжения.

4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение.

Анализ существующей системы по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций указывает на необходимость чёткой координации и взаимной увязки отдельных составляющих элементов всех систем коммунальной инфраструктуры. Для этого необходимо создание объединенной диспетчерской службы (ОДС).

Основными целями создания ОДС являются оказание своевременной помощи населению путём сбора оперативной информации о текущем состоянии систем коммунальной инфраструктуры, координации действий аварийных и коммунальных служб.

В задачи объединенной диспетчерской службы входят:


- оперативный сбор информации от населения и организаций об отключении или снижении качества коммунальных услуг, о фактах создающих угрозу возникновения внештатной ситуации. Обработка и передача информации для исполнения в соответствующие службы. Контроль над исполнением;

- оценка обстановки и контроль за проведением работ;

- контроль в круглосуточном режиме работы служб жизнеобеспечения города и информирование населения и организаций о возможных изменениях в режиме предоставления коммунальных услуг;

- учёт и анализ информации о внештатных ситуациях, обобщение и передача в администрацию района оперативных данных для принятия управленческих решений.

Системы взаимодействия в структуре ОДС



4.5. Сведения об оснащённости зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду.

Число многоквартирных домов - всего, из них оснащено (общедомовыми) приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (ХВС)			Число жилых домов (индивидуально определенных зданий) - всего, из них оснащено индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (ХВС)			Число предприятий и организаций – всего, из них оснащено индивидуальными приборами учета потребляемых коммунальных ресурсов (ХВС)		
подлежит оснащению ПУ	фактически оснащено ПУ	кол-во ПУ, введенных в эксплуатацию	подлежит оснащению ПУ	фактически и оснащено ПУ	кол-во ПУ, введенных в эксплуатацию	подлежит оснащению ПУ	фактически оснащено ПУ	кол-во ПУ, введенных в эксплуатацию
2	0	0	112	77	77	7	6	6

4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории Есиплевского поселения и их обоснование.

Распределительные сети системы водоснабжения (уличные трассы) в настоящий момент проложены, изменение маршрутов сетей и прокладка новых сетей не предполагается. Подключение новых потребителей, если они будут, предполагается выполнить к существующим сетям.

4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен.

Строительство новых насосных станций, резервуаров и водонапорных башен Схемой не предусмотрено.

4.8. Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Схемой не предполагается изменение границ эксплуатационных зон объектов, из-за отсутствия планов по присоединению новых объектов систем водоснабжения. Строительство станции обезжелезивания планируется на существующей площадке ВЗУ.

4.9. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения.

Карты (схемы) существующего размещения объектов централизованных систем водоснабжения в электронном виде отсутствуют, имеются в архиве на бумажных носителях.

РАЗДЕЛ 5

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Проблема защиты водных ресурсов требует системного решения. На сегодняшний день на государственном уровне принято несколько основополагающих документов, которые в комплексе регулируют эту сферу:

Водный кодекс Российской Федерации от 3 июня 2006 года № 74-ФЗ;

Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

Постановление Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Водное законодательство России регулирует отношения в области использования и охраны водных объектов в целях обеспечения прав граждан на чистую воду и благоприятную водную среду; поддержание оптимальных условий водопользования; качества поверхностных и подземных вод в соответствии с санитарными и экологическими требованиями; защиты водных объектов от загрязнения, засорения и истощения; сохранения биологического разнообразия водных экосистем.

Согласно Водному кодексу РФ, использование водных объектов для питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения является приоритетным. Для этих водоснабжений должны использоваться защищенные от загрязнения и засорения поверхностные и подземные водные объекты.

5.1. Сведения о применении мер по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод.

В Есиплевском сельском поселении не осуществляется забор воды и водоподготовка из поверхностных источников. Отсутствует сброс промывных вод в водные объекты.

5.2. Сведения о применении мер по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и другие).

Технология очистки исходной воды на ВЗУ не предусматривает необходимость использования химических реагентов. Предлагаемые к строительству объекты системы централизованного холодного водоснабжения также характеризуются отсутствием необходимости применения химических реагентов.

РАЗДЕЛ 6
ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И
МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

	Населенный пункт	техническое мероприятие	Всего млн. руб.	Реализация программы по годам 1 этап					Всего 1 этап, млн. руб.	Реализация программы по годам 2 этап					Всего 2 этап, млн. руб.	Реализация программы по годам 3 этап					Всего 3 этап, млн. руб.
				2013	2014	2015	2016	2017		2018	2019	2020	2021	2022		2023	2024	2025	2026	2027	
1	с. Есиплево	модернизация водопродных сетей	8,9	0,2	0,2	0,2	0,4	0,5	1,5	0,4	0,5	0,5	0,6	0,6	2,6	1,1	1,2	1,2	0,6	0,7	4,8
2	д. Копылки	модернизация водопродных сетей	2,7							0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	1,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	1,5
3	с. Новобусино	модернизация водопродных сетей	6,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	1,0	0,2	0,2	0,5	0,6	0,6	2,1	0,6	0,6	0,6	0,7	0,7	3,2
ВСЕГО:			17,9						2,5						5,9						9,5
1	с. Есиплево	строительство станции обезжелезивания											0,05	1,3	1,35						
2	д. Копылки	строительство станции обезжелезивания											0,05	1,3	1,35						
3	с. Новобусино	строительство станции обезжелезивания											0,05	1,5	1,55						
ВСЕГО:			4,25										0,15	4,1	4,25						

РАЗДЕЛ 7

ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Общие положения.

Целевые показатели централизованных систем водоснабжения описываются в приказе Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

7.2. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к целевым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

- показатели качества питьевой воды;
- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;
- показатели качества обслуживания абонентов;
- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;
- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;
- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Для получения перспективных значений целевых показателей развития системы водоснабжения необходимо проведение мероприятий, описанных в Разделе 4 «Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения» настоящей Схемы. Данные мероприятия можно классифицировать по следующим направлениям:

- Мероприятия по повышению качества соответственно горячей и питьевой воды;
- Мероприятия по повышению надежности и бесперебойности водоснабжения;
- Мероприятия по увеличению показателей эффективности использования ресурсов;
- Мероприятия по улучшению качества обслуживания абонентов.

7.2.1. Показатели качества питьевой воды.

Качество воды, поступающей потребителю из систем водоснабжения, зависит от состава исходной воды и должно соответствовать СанПин 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения.

Для водоснабжения населения, предприятий и прочих потребителей Есиплевского сельского поселения МУП г. Кольчугино «Коммунальник»

использует артезианскую воду и без предварительной водоподготовки отправляет ее непосредственно потребителям.

Контроль качества питьевой воды осуществляется аттестованной лабораторией МУП г. Кольчугино «Коммунальник» на основании рабочей программы производственного контроля качества воды, согласованной с органами Роспотребнадзора и утвержденной главой администрации Кольчугинского района.

Контроль осуществляется по микробиологическим, органолептическим, обобщенным и химическим показателям (всего 27 показателей).

Качество питьевой воды в поселении характеризуется повышенным содержанием общего железа и мутности.

По завершению реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения показатели качества питьевой воды, а именно процент проб не соответствующих СанПин 2.1.4.1074-01 будет снижен.

7.2.2. Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения.

Основное внимание при оказании услуг водоснабжения уделяется качеству. Соответствие современным санитарно-эпидемиологическим и экологическим требованиям достигается путем применения современного оборудования и материалов водопроводов.

Результаты многолетнего контроля показали, что из-за коррозии и отложений в водопроводах Есиплевского сельского поселения качество воды ежегодно ухудшается в связи со старением водопроводных сетей, растет количество аварий на сетях, снижается пропускная способность водопроводов. Таким образом, для обеспечения водоснабжения города и улучшения надежности и бесперебойности водоснабжения необходимо проводить модернизацию водопроводных сетей с применением современных, в основном полимерных материалов труб, срок службы которых составляет более 50 лет.

Надежность обслуживания, количество аварий и повреждений на 1 км сетей в год

2018-2022г. – 0,6 единицы;

2023-2031 г. – 0,4 единицы.

7.2.3. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды.

По завершению реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, утечки и неучтенный расход воды будут уменьшаться на 39 %.

РАЗДЕЛ 8
ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ
ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПЕРЕЧЕНЬ
ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Бесхозные объекты системы централизованного холодного водоснабжения на территории муниципального образования Есиплевского сельского поселения не выявлены.